

Չարց Վթարային անջատումների դեպքում, մատակարարի պահանջով, սպառողը ե՞րբ է պարտավոր ներկայացնել տեղեկատվություն տեղի ունեցած վթարի մասին:

Պատասխան Վթարային անջատումների դեպքում, մատակարարի պահանջով, սպառողը պարտավոր է 2 օրվա ընթացքում ներկայացնել տեղեկատվություն իր տարածքում տեղի ունեցած կարճ միացման տեղի եւ տեսակի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ վթարի վերաբերյալ գրանցող սարքերից ստացված տեղեկատվությունը: