

Հարց

Ի՞նչ պարտավորություններ ունի «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ՝ կապված ջրի ճնշման հետ:

Պատասխան

Ընկերությունը պարտավոր է ապահովել խմելու ջրի ճնշումը բազմաբնակարան շենքի և առանձնատան մուտքագծում՝ առնվազն վերջին հարկի հատակի նիշի վրա եղած հաշվարկային ճնշմանը ավելացրած 0,05ՄՊա (5մ ջրի սյուն): Մուտքագծում փաստացի ճնշումը չպետք է գերազանցի 0,6ՄՊա-ն (60մ ջրի սյուն):